




ŘEZ 1-1' - OSAZENÍ KONZOLY KLIMA JEDNOTKY M1:10



ŘEZ 2-2' - OSAZENÍ KONZOLY KLIMA JEDNOTKY M1:10



PŮDORYS - OSAZENÍ KONZOLY KLIMA JEDNOTKY M1:10



POZNÁMKA:

PROVEDENÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO POZDĚJŠÍ OSAZENÍ KLIMA JEDNOTEK.

PARAMETRY:

KONZOLE PRO INSTALACI KONDENZAČNÍCH JEDNOTEK NA STŘECHU S NASTAVITELNÝM ÚHLEM SKLONU A ROZTEČÍ PODPĚR. INSTALACE UCHYCOVACÍ KONSTRUKCE POD KRYTINU NA LATĚ. GALVANICKY POKOVENÝ POVRCH S PRÁŠKOVOU BARVOU. SOUČÁSTÍ BALENÍ JE ANTIVIBRAČNÍ SADA SE ŠROUBEM M12 Z NEREZ OCELI. 800X450 MM, CELKOVÁ NOSNOST 140 KG.

PRO VYNESENÍ BUDOU OSAZENY ROZNÁŠECÍ TRÁMKY 60×80 MM V MÍSTĚ KONZOL, KTERÉ BUDOU KOTVENY DO KROKVÍ. KOLMO NA NĚ BUDOU KOTVENY KONTRALATĚ NA PLOCHO 60×40 MM, DO KTERÝCH BUDE KOTVENA SAMOTNÁ KONZOLA. PŘESNÁ POLOHA BUDE URČENA NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI A PARAMETRŮ DODANÝCH KONZOL.

