



POLOMĚR VALÍČÍ SE KOULE
r=45m VE TŘÍDĚ LPS III.



POLOMĚR VALÍČÍ SE KOULE
r=45m VE TŘÍDĚ LPS III.



POLOMĚR VALÍČÍ SE KOULE
r=45m VE TŘÍDĚ LPS III.

OCHRANNÝ PROSTOR
VALÍČÍ SE KOULE
VE TŘÍDĚ LPS III.

OCHRANNÝ PROSTOR
VALÍČÍ SE KOULE VE TŘÍDĚ LPS III.

OCHRANNÝ PROSTOR
VALÍČÍ SE KOULE
VE TŘÍDĚ LPS III.

POZNÁMKA BLESKOSVODU:

VE TŘÍDĚ LPS III JE POLOMĚR VALÍČÍ SE KOULE $r=45m$.
STŘECHA BUDOVY ŠKOLY A BUDOVY TĚLOCVIČNY JE V OCHRANNÉM PROSTORU VALÍČÍ SE KOULE VE TŘÍDĚ LPS III.
PŘI NÁVRHU OCHRANY STŘECHY BYLO UVAŽOVÁNO S OKOLNÍMI BUDOVAMI A VENKOVNÍM OSVĚTLENÍM.
STŘECHY JSOU TAK V OCHRANNÉM PROSTORU MEZI JIMACÍMI TRČEMI NA PODPŮRNÝCH TRUBKÁCH A OKOLNÍMI BUDOVAMI
NEBO VENKOVNÍM OSVĚTLENÍM.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
TOMÁŠ SÝKORA		Bc. PETR ČERVINKA		Bc. PETR ČERVINKA	
INVESTOR:		MĚSTO IVANČICE, PALAČKÉHO NÁMĚSTÍ 196/6, 66491 IVANČICE			
NÁZEV AKCE:		REKONSTRUKCE STŘECHY ZŠ T.G.MASARYKA V IVANČICÍCH			
ČÁST PROFESE:		D.1.2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.2.5 TPS - SILNOPROUD, D.1.2.5.2 VÝKRESOVÁ ČÁST			
NÁZEV VÝKRESU:		BLESKOSVODNÁ INSTALACE - POHLED ZÁPADNÍ NA BUDOVU TĚLOCVIČNY			
06		ČP PROJEKT s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ SKORKOVSKÉHO 38, BRNO			
		DATUM		01/2025	
		FORMÁT		3x A4	
		STUPĚŇ		PROV. STAVBY	
		MĚŘÍTKO		1:100	
		ČÍSLO PŘÍLOHY		PARÉ	