

OCHRANA STŘECHY POMOCÍ PODPŮRNÝCH TRUBEK A JÍMACÍCH TYČÍ

POLOMĚR VALÍČÍ SE KOULE
r=45m VE TŘÍDĚ LPS III.

POLOMĚŘ VALČÍJ SE KOULE
r=45m VE TŘÍDĚ LPS III.

OCHRANÝ PROSTOR VALÍČÍ SE KOULE VE TŘÍDĚ LPS III.

POLOMĚR VALÍČÍ SE KOLE
 $r=45\text{m}$ VE TŘÍDĚ LPS III.

OCHRANŇÝ PROSTOR
VALÍČÍ SE KOULE
VE TŘÍDĚ LPS III.

OCHRANNÝ PROSTOR
VALÍCÍ SE KOULE
VE TŘÍDĚ LPS III.

POZNÁMKA BLESKOSVODU:

VE TŘÍDE VPS III JE PLOŠNĚ VÁLCO SE KOUTE $\rho = 50\text{m}$
STŘEŠÍ BUDOV ŠKOLY A BUDOV TĚLOVÝCHOVY JE OCHRANĚNÝ PROSTOR VÁLCO SE KOUTE $\rho = 50\text{m}$
PŘI NÁHRU OCHRANÝ STŘEŠÍ BYLO UVAŽOVÁNO S OKOLNÍMI BUDOVAMI A VEKOVÝMI OSVĚTLENÍM.
STŘEŠÍ JSOU TAK V OCHRANĚNÝ PROSTORU MEZI LIDSKÝMI TĚLEMI NA PODPORNÝCH TRUBKÁCH A OKOLNÍMI BUDOVAMI
NEBOVÝMI OSVĚTLENÍM.

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|-------------------|--|
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | | VYPRACOVAL: | |
| TOMÁŠ SYKORA | | Bc. PETR ČERVINKA | | Bc. PETR ČERVINKA | |
| INVESTOR: | | MĚSTO IVANČICE, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 196/6, 66491 IVANČICE | | | |
| NÁZEV AKCE: | | REKONSTRUKCE STŘECHY ZŠ T.G.MAŠARYKA V IVANČICÍCH | | | |
| ČÁST PROJEKTU: | | D.1.2 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.2.5 TP5 - SILNOPROUD, D.1.2.5.2 VYKRESOVÁ ČÁST | | | |
| NÁZEV VYKRESU: | | BLESKOVODNÁ INSTALACE - POHLED SEVERNÍ | | | |
| 08 | | ČP PROJEKT S.r.o. PROJEKTOVÁNÍ A.L. ZAMČENÍ SKOKOVSKÉHO 38, BRNO | | | |
| DATUM | | 01/2025 | | | |
| FORMÁT | | 5x A4 | | | |
| STUPEŇ | | PROV. STAVBY | | | |
| MĚŘÍTKO | | 1:100 | | | |
| ČÍSLO PRÍLOHY | | PŘÍLOHA | | | |