



E.ON Distribuce, a.s. · Rooseveltova 8a · 669 02 Znojmo

ENVIPARTNER, s.r.o.
Mgr. Ondřej Krejčí
Víděňská 55
639 00 Brno

E.ON Distribuce, a.s.
RS Znojmo
Rooseveltova 8a
669 02 Znojmo
www.eon-distribuce.cz

Václav Hrubý
T 5 15-36-47 02
M 6 02-50 76 44
vaclav.hruby@eon.cz

27. květen 2019
Stránka: 1 / 3

Umístění stanovišť varovného informačního systému „Protipovodňová opatření města Ivančice“

Vážený pane Krejčí,

dne 27.5. 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o povolení umístění 83 ks stanovišť varovného a informačního systému obyvatelstva (dále jen zařízení) na sloupy NN ve městě Ivančicích, který bude propojen s integrovaným záchranným systémem obyvatelstva České republiky a zaujímáme k ní následující stanovisko

Zmiňované zařízení lze umístit na podpěrné body NN ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) za následujících podmínek.

Na zařízení hlásičů je nezbytné zajišťovat jejich provozovatelem předepsané revize a údržbu v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami, aby nebylo příčinou vzniku úrazu osob, ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu, dodávky elektrické energie a škody na distribučním zařízení a majetku osob. Vlastník zařízení hlásičů odpovídá za případné škody způsobené instalací, provozováním nebo demontáží svého zařízení na podpěrných bodech distribučního zařízení provozovaného ECD. Provozovatel ani vlastník distribučního zařízení neodpovídá za škody vzniklé bez jeho zavinění na zařízení hlásičů umístěném na podpěrných bodech distribučního zařízení ECD.

1. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Do distribučního zařízení ECD nelze umístit zařízení, které by mohlo v budoucnu bránit přístupu nebo znesnadňovat opravy nebo rozšíření distribučního zařízení.

Souhlas se týká podpěrných bodů uvedených v příloze.

Podpěrných bodů distribuční sítě bude využito pouze v případě, není-li dostatečně možné připevnit zařízení jinam. Pro posouzení bude uskutečněna prohlídka jednotlivých míst, na které bude rovněž sjednán postup prací a upřesněny technické

Předseda dozorčí rady:
Dr. Thomas König

Představenstvo:
Zdeněk Bauer
(Předseda)
Pavel Čada
Zdeněk Dadák

Sídlo společnosti:
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v
Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400

podmínky, za nichž lze provést montáž zařízení. Za účelem dojednání termínu prohlídky se prosím obraťte na Regionální správu sítě VN a NN Znojmo (dále jen RS Znojmo).

Technické podmínky budou obsahovat popis konkrétního zařízení s jednoznačným určením místa montáže. Zařízení bude přednostně umístěno na betonové sloupy, kde je venkovní síť upevněna na podpěrných izolátorech (není zde rozpojení nebo ukončení sítě a s tím související proudové spoje) a kde nejsou umístěny svody a rozpojovací skříňe.

Upevnění ke sloupům bude provedeno přednostně nerezovou ocelovou upínací páskou. Pokud bude cizí zařízení umístěno na dřevěné sloupy, bude pro případ seschnutí sloupu upínací páska zajištěna proti posuvu.

Upevnění bude provedeno pod vedením v minimální vzdálenosti 1,2 m od vodičů NN. Předpokládáme, že umístění zařízení nevyvolá zásah do distribuční sítě v provozování ECD a nebude podstatně omezovat plnění povinností ECD.

Montáž zařízení si zajišťuje žadatel. Zahájení, termín a rozsah vlastních montážních prací bude včas oznámeno zhotovitelem stavby na RS Znojmo. V případě potřeby zajištění bezproudí bude zahájení prací oznámeno nejpozději 20 dnů předem.

Před uvedením zařízení do provozu musí být zástupci RS Znojmo předána situace skutečného provedení a výchozí revizní zpráva na silnoproudou část elektrického zařízení souvisejícího s připojením zařízení na distribuční síť.

V případě zrušení distribuční sítě v provozování ECD bude žadatel vyzván k odstranění zařízení. Bude-li požadovat ponechání zařízení na podpěrných bodech distribuční sítě, zajistí RS Znojmo a žadatel dle platných právních předpisů a nařízení ECD prodej příslušných podpěrných bodů vlastníkovvi zařízení.

Budoucí majetkoprávní vztah k podpěrným bodům distribuční sítě bude mezi vlastníkem zařízení a RS Znojmo vyřešen před podáním návrhu na vydání povolení o odstranění stavby distribuční sítě (demoliční výměr) na příslušný stavební úřad.

Zrušením elektrických vedení zaniká majetkoprávní vztah mezi ECD a vlastníky nemovitostí, na kterých jsou podpěrné body umístěny. Zřízení věcného břemene nebo jiný smluvní vztah je předmětem jednání budoucího majitele podpěrných bodů s vlastníky dotčených nemovitostí.

V případě, že bude distribuční síť pouze přemístěna, budou s vlastníkem zařízení dojednány podmínky demontáže a možnosti opětovného nainstalování.

Zařízení umístěné na podpěrných bodech ECD nebude využíváno ke komerčním účelům žadatele ani třetích osob.

ODPOVĚDNOST

ECD neodpovídají za škody vzniklé bez jejich zavinění na zařízení umístěném na podpěrných bodech distribučního zařízení ECD.

Vlastník zařízení odpovídá za případné škody způsobené instalací, provozováním nebo demontáží zařízení na podpěrných bodech distribučního zařízení provozovatele ECD.

Umístování a připojování cizích zařízení na distribuční síť se řídí vnitřními předpisy ECD. Vlastník zařízení musí ve vztahu k distribučnímu zařízení respektovat závazná i doporučená ustanovení technických norem ČSN, Podnikových norem energetiky (PNE), Technických norem společnosti ECD (TNS) a schválených technologií pro distribuční zařízení.

Vlastník zařízení nesmí bez písemného pověření ECD provádět manipulace, zajišťování pracoviště či jakékoliv jiné práce na zařízení ve vlastnictví ECD.

ECD umožní přístup k zařízení za účelem údržby po dobu minimálně 5 let od ukončení realizace projektu jen u podpěrných bodů označených v posledním sloupci přílohy textem „ANO“.

V případě, že by umístěné zařízení v budoucnu ztěžovalo spolehlivé provozování distribuční soustavy či jinak odporovalo platným právním předpisům a normám, bude vlastník povinen zařízení odstranit. Nesjedná-li v přiměřené lhůtě nápravu, učiní tak pracovníci ECD na náklady vlastníka.

V případě, že by zařízení způsobovalo bezprostřední ohrožení života, zdraví nebo majetku osob bude odstraněno ECD bez prodlení.

2. FAKTURACE

Umístění zařízení na distribuční síť NN v provozování ECD je umožněno bezúplatně.

V případě porušení podmínek umístění vlastníkem zařízení budou vlastníkově fakturovány v plné výši náklady spojené s odstraněním zařízení a uvedení distribučního sítě do původního stavu.

S pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.
RS Znojmo



E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice


Číslo hláše	Umístění hláše (adresa, č.p., lokace)	Vlastník	číslo podp. bodu E.ON	Počet reproduktorů	Povoleno	5-ti letá udržitelnost
7	7 ul. Kounická, č.p. 29	EON	73	2	ANO	ANO
8	8 hřbitov	EON	148	3	ANO	ANO
9	9 ul. U Cihelny, č.p. 22	EON	156	2	NE	NE
10	10 ul. U Cihelny	EON	158	2	NE	NE
14	14 ul. Slunečná, č.p. 13	EON	23	2	ANO	NE
15	15 ul. Slunečná, č.p. 35	EON	19	2	ANO	NE
16	16 ul. Slunečná, č.p. 55	EON	30	2	ANO	NE
19	19 ul. Novohorská, č.p. 13	EON	53	4	ANO	NE
20	20 ul. Novohorská, č.p. 5	EON	56	2	ANO	NE
21	21 ul. Horní Hlinky, č.p. 57	EON	91	3	ANO	ANO
22	22 ul. Horní Hlinky, č.p. 40	EON	96	2	ANO	ANO
23	23 ul. Dolní Hlinky, č.p. 5	EON	135	2	ANO	ANO
24	24 ul. Dolní Hlinky	EON	107	3	ANO	ANO
26	26 ul. Mřenkova, č.p. 24	EON	115	2	ANO	ANO
27	27 ul. Mřenkova, č.p. 48	EON	122	2	ANO	ANO
28	28 ul. Mřenkova, č.p. 84	EON	129	2	ANO	ANO
91	91 ul. Kounická, č.p. 60	EON	66	2	ANO	ANO
92	92 ul. Kounická, č.p. 45	EON	69	2	ANO	ANO
místní část Alexovice						
95	95 ul. Tovární, č.p. 14	EON	57	2	ANO	NE
96	96 ul. Tovární	EON	52	2	ANO	NE

99	ul. U Parku, č.p. 462	EON	2	2	2	ANO	NE
100	ul. U Parku, č.p. 17	EON	8	2	2	ANO	NE
101	ul. Pod Hájkem, č.p. 25	EON	15	3	3	ANO	NE
102	ul. Pod Hájkem, č.p. 65	EON	19	2	2	ANO	NE
104	ul. Pod Hájkem, č.p. 50	EON	24	2	2	ANO	ANO
105	ul. Pod Hájkem, č.p. 72	EON	29	2	2	ANO	ANO
106	ul. Pod Hájkem	EON	34	2	2	ANO	ANO
107	ul. Pod Hájkem, č.p. 164	EON	61	3	3	ANO	ANO
místní část Letkovice							
110	ul. U Kapličky, č.p. 21	EON	27	2	2	ANO	ANO
111	ul. Novoveská, č.p. 15	EON	17	4	4	ANO	ANO
112	ul. Říční, č.p. 25	EON	16	2	2	ANO	ANO
115	ul. Novoveská, č.p. 3	EON	40	2	2	ANO	ANO
116	ul. Dlouhá, č.p. 28	EON	5	2	2	ANO	ANO
117	ul. Dlouhá, č.p. 150	EON	10	2	2	ANO	ANO
118	ul. Dlouhá, č.p. 115	EON	35	2	2	ANO	ANO
119	ul. Široké Louky	EON	55	2	2	ANO	ANO
120	ul. Pod Hlinkem, č.p. 4	EON	60	2	2	ANO	ANO
místní část Němčice							
123	ul. Za Hasičkou, č.p. 1	EON	37	2	2	ANO	ANO
124	ul. K Lesu	EON	35	2	2	ANO	ANO
125	ul. K Lesu	EON	31	2	2	ANO	ANO
126	ul. K Lesu, č.p. 182	EON	26	4	4	NE	NE
127	ul. Vodářenská	EON	19	3	3	ANO	ANO

128	ul. Na Návsj, č.p. 4	EON	15	3	ANO	ANO
129	ul. Ke Karlovu, č.p. 8	EON	5	3	ANO	ANO
130	ul. Ke Karlovu, č.p. 36	EON	71	2	ANO	ANO
131	ul. Ke Karlovu, č.p. 223	EON	66	2	ANO	ANO
132	ul. Černá, č.p. 278	EON	46	2	ANO	ANO
místní část Řeznovice						
138	č.p. 117	EON	68	2	ANO	ANO
139	u mostu	EON	64	3	NE	NE
140	č.p. 9	EON	61	3	NE	NE
141	č.p. 84	EON	57	3	NE	NE
143	č.p. 147	EON	48	2	ANO	ANO
145	č.p. 100	EON	42	2	ANO	ANO
146	č.p. 134	EON	11	3	ANO	ANO
147	č.p. 185	EON	3	2	ANO	ANO
148	č.p. 91	EON	15	3	ANO	ANO
149	č.p. 104	EON	37	3	ANO	ANO
150	č.p. 45	EON	18	3	ANO	ANO
151	č.p. 83	EON	21	2	ANO	ANO
152	č.p. 139	EON	26	3	ANO	ANO
místní část Hrubšice						
153	č.p. 104	EON	33	2	ANO	ANO
154	č.p. 70	EON	27	2	ANO	ANO
155	č.p. 115	EON	8	2	ANO	ANO
156	č.p. 107	EON	3	2	ANO	ANO

157		EON	11	2	ANO	ANO
158	č.p. 43	EON	17	2	ANO	ANO
159	č.p. 68	EON	21	2	ANO	ANO
160	č.p. 111	EON	37	2	ANO	ANO
161	č.p. 2	EON	60	3	NE	NE
162	č.p. 123	EON	66	2	ANO	ANO
163	č.p. 17	EON	45	2	ANO	ANO
místní část Budkovice						
164	č.p. 24	EON	60	2	ANO	ANO
165		EON	57A	2	ANO	ANO
166	MěÚ	EON	4	2	ANO	ANO
167		EON	16	3	ANO	NE
168		EON	25	2	ANO	NE
169	č.p. 31	EON	31	2	ANO	NE
170	č.p. 45	EON	45	2	ANO	NE
172	č.p. 23	EON	13	3	ANO	ANO
173	č.p. 82	EON	69	3	ANO	ANO
174	č.p. 92	EON	48	2	ANO	ANO
175	č.p. 113	EON	52	2	ANO	ANO

Znojmo 27.5.2019


E.ON Distribuce, a.s.
 F. A. Gerstnera 2151/6
 České Budějovice 7
 370 01 České Budějovice