

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

1.1.Název veřejné zakázky: „Chlazení budovy radnice - Ivančice“

1.2.Identifikační údaje o zadavateli

Název: **Město Ivančice**

Sídlo: **Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice**

IČO: **00281859**

1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: **veřejná zakázka na dodávky**

1.4. Forma zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení**

1.5. Limit veřejné zakázky: **podlimitní veřejná zakázka**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel obdržel dne 15.11.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, na základě obhlídky má náš vedoucí realizací následující dotazy:

- a) SDK kastl dle PD vede exteriérem???
- b) Je určená maximální výška SDK kastlu?
- c) V projektové dokumentaci chybí PBŘ stavby, bude doplněno?
- d) V položkovém rozpočtu je požadavek na dodání průkazu energetické náročnosti budovy, bude skutečně požadován?
- e) Měření hluku, není vyspecifikováno místo, ke kterému se má měření provádět.

Odpověď zadavatele:

ad a) PD byla ze strany města i ze strany památkové péče odsouhlasena v tomto provedení bez připomínek

ad b) Maximální výška SDK kastlu je 500 mm, v tom vedeno Cu potrubí s komunikací, odvody kondenzátu a umístěny čerpadla kondenzátu.

ad c) Průchody s trubkami nemusí mít žádné protipožární zabezpečení. Do průřezu trubky 20/20 cm stačí prosté zabetonování kolem trubky.

ad d) V rámci této zakázky neoceňovat, bude řešeno komplexně v rámci celkového energetického auditu.

ad e) Ne-li blíže specifikováno z KHS, měření se běžně provádí ve vzdálenosti 2 m před oknem obytné místnosti souseda.

Ostatní informace a skutečnosti uvedené ve výzvě a zadávací dokumentaci zůstávají v platnosti. Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací

dokumentace č. 2, se lhůta pro podání nabídek **PRODLUŽUJE**, a to na **28.11.2023**, v **10:00 hodin**.

Sledujte profil zadavatele / elektronický nástroj zadavatele, kde jsou uvedeny aktuální informace k této veřejné zakázce: https://zakazky.ivancice.cz/profile_display_2.html (URL zakázky: <https://zakazky.ivancice.cz/vz00000089>).

V Ivančicích dne 20.11.2023

S úctou

Za zadavatele:

Milan Hošek