



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zpracování nabídky k následující veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: Přístavba modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice
Druh zadávacího řízení: Podlimitní
Režim: Zjednodušení podlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky: Stavební práce
Zadavatel: Město Ivančice

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Město Ivančice
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Zastoupený: Milan Buček, starosta města
IČ: 00281859
Profil zadavatele: https://zakazky.ivancice.cz/profile_display_2.html

2. Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma: OPTIMAL Consulting, s.r.o.
Sídlo: Podmolí 23, Znojmo 669 02
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 29268087
Zastoupený: Ing. Tomáš Šturala, jednatel společnosti
Kontakt: +420 731 623 492 / sturala@optimalconsulting.cz

3. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na stavební práce obdržel dne 6.3.2024 v 10:01 hodin Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele je uvedeno níže.

Dotazy

Na základě zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, prosíme tímto o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace:

1. Prosím o doplnění výkresu řezu D-D'. V zadávací dokumentaci je pdf soubor s názvem "D.SO 03 - 1.1.8 Řez DD.pdf" ale je to výkres řezu C-C'. Ve výkresu řezu D by mělo být zakresleno uložení ŽB bloků opěrné zdi a poroštů, které není nikde jinde znázorněno a popsáno.
2. Prosím o specifikaci výztuže v betonové skořepině, která má být jako poslední vrstva primární konstrukce podlah. Je možné tuto Kari síť případně zaměnit za sklovláknitou síťovinu např. Vertex G 120 ??

Odpovědi

K dotazu č. 1 – Zadavatel dokládá výkres s řezem D-D' formou přílohy č. 1 tohoto Vysvětlení ZD č. 2

K dotazu č. 2 – Betonovou skořepinu je možno vyztužit buď KARI 100/100/4, případně sklolaminátovou mřížkovou tkaninu, rozptýlenou výztuž PP vlákny nebo drátky. Vertex G120 je možno použít. V každém případě výztuž musí zajistit celistvost skořepiny při tl. 50 mm

Rozhodnutí zadavatele:

S ohledem na výše uvedená vyjádření zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, a to do 2.4.2024 do 10:00 hodin s tím, že v daném zadávacím řízení platí lhůta pro podání námitek stanovená v souladu s ust. § 242 odst. 5 zákona (viz ust. odst. 4.6 předmětné Výzvy k podání nabídek).

Příloha č. 1 D.SO 03 - 1.1.8 Řez DD

Ve Znojmě dne 8.3.2024

Zástupce Zadavatele
Optimal Consulting s.r.o.