

## POZNÁMKY:

PŘESNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


DEFINITIVNÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ BUDE PŘED SAMOTNOU VÝROBOU KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM.

**DEA Energetická agentura, s.r.o.**  
Benešova 425, 664 42 Modřice



PROJEKTANT:	ING. JAN KREJSA	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
Kontroloval:	ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ		
INVESTOR:	MĚSTO IVANČICE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 196/6, 664 91 IVANČICE IČ 002 818 59		
MÍSTO STAVBY	TESAŘOVO NÁMĚSTÍ 199/1, 664 91 IVANČICE		
ČÁST	D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	DATUM:	03/2018
NÁZEV STAVBY	REKONSTRUKCE BESEDNÍHO DOMU V IVANČICÍCH TESAŘOVO NÁMĚSTÍ 199/1, 664 91 IVANČICE	FORMÁT:	
		MĚŘÍTKO:	1 : 100
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DSP, DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	17 212; 18007
NÁZEV VÝKRESU	SO 03 - VÝPIS PŘEKLADŮ	ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: 113

# VÝPIS PŘEKLAĐŮ

OZN.	TVAR, ROZMĚR	POPIS		POČET
PP01		<u>PREFABRIKOVANÝ PŘEKLAĐ DVEŘÍ</u> <u>V PŘÍČCE</u> ŠÍŘKA: 100 mm VÝŠKA: 249 mm DĚLKA: 1 250 mm	<u>NENOSNÉ PŘEKLAĐY (OBEČNÉ POŹADAVKY):</u> <b>MATERIÁL:</b> KONSTRUKČNĚ VYZTUŹENÝ PRVEK Z PÓROBETONU <b>ZPRACOVÁNÍ:</b> PŘEKLAĐY JE ZAKÁZANÉ ZKRACOVAT A JINAK UPRAVOVAT JEJICH PRŮŘEZY - PŘEKLAĐY JSOU URČENÉ K PŘÍMÉMU ZABUDOVÁNÍ, JSOU VYZTUŹENY SYMETRICKY, NEROZLIŠUJE SE HORNÍ A DOLNÍ HRANA - PŘI MONTÁŽI SE OSAŽUJÍ NA VÝŠKU (249 mm) - POTŘEBNÁ MENŠÍ SVĚTLOST SE DOSÁHNE VĚTŠÍM ULOŽENÍM - NA ZDÍCI MALTU PRO PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE	6 KS
PP11		<u>NOSNÝ PŘEKLAĐ DVEŘÍ</u> ŠÍŘKA: 600 mm VÝŠKA: 300 mm DĚLKA: 1 400 mm OCELOVÝ PROFIL I 160: 4x	<u>NOSNÉ PŘEKLAĐY (OBEČNÉ POŹADAVKY):</u> <b>MATERIÁL:</b> OCELOVÝ PROFIL I 160 <b>PROVEDENÍ:</b> - VYSEKÁNÍ DRÁŽKY PRO PROFIL I 160 Z JEDNÉ STRANY - VÝŠKA TOHOTO OTVORU BUDE 300 mm - DO VYSEKANÉ DRÁŽKY SE NA OBOU KONCÍCH OSADÍ NA ZDIVO PODKLADNÍ PLECH TL. 12 mm - NÁSLEDNĚ SE OSADÍ PŘÍPRAVENÝ I PROFIL DO DRÁŽKY A VYKLÍNUJE SE DO SPRÁVNÉ POZICE A VÝŠKY - DOJDE K MONTÁŽI JEDNOSTRANNÉHO PŘÍLOŽNÉHO BEDNĚNÍ, NOSNÍK SE ČÁSTEČNĚ ZMONOLITNÍ - NÁSLEDUJE TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA - PO TECH. PŘESTÁVCE SE PROSTOR NAD NOSNÍKEM VYZDÍ Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH - VYSEKÁNÍ DRÁŽKY NA OPAČNÉ STRANĚ ZDI PRO ZBÝVAJÍCÍ PROFILY I 160 - VÝŠKA TOHOTO OTVORU BUDE 300 mm - DO VYSEKANÉ DRÁŽKY SE NA OBOU KONCÍCH OSADÍ NA ZDIVO PODKLADNÍ PLECH TL. 12 mm - NÁSLEDNĚ SE OSADÍ PŘÍPRAVENÝ I PROFIL DO DRÁŽKY A VYKLÍNUJE SE DO SPRÁVNÉ POZICE A VÝŠKY - DOJDE K MONTÁŽI JEDNOSTRANNÉHO PŘÍLOŽNÉHO BEDNĚNÍ, NOSNÍK SE ČÁSTEČNĚ ZMONOLITNÍ - NÁSLEDUJE TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA - PO TECH. PŘESTÁVCE SE PROSTOR NAD NOSNÍKEM VYZDÍ Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH - PO TECHNOLOGICKÉ PAUZE BUDE VYBOURÁN POŹADOVANÝ OTVOR DVEŘÍ ČI OKEN V NOSNÉ STĚNĚ  <b>POZNÁMKA:</b> PŘESNÝ POPIS PROVÁDĚNÍ NOSNÝCH PŘEKLAĐŮ Z OCELOVÝCH I PROFILŮ JE POPSÁN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ	1 KS