

LEGENDA ELEKTRO	
	VYPÍNAČ, ŘAZENÍ 6, POD OMÍTKU
	ZÁSUVKA 400V
	ZÁSUVKA 230V
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, STÁVAJÍCÍ
	SVOD HROMOSVODU, ZKUŠEBNÍ SVORKA, OCHRANNÝ ÚHELNIK

POUŽITÉ NORMY

ČSN 33 0165 ed.2
ČSN 33 2000-4-41 ed.2
ČSN 33 2000-4-473
ČSN 33 2000-5-51 ed.3
ČSN 33 2000-5-52 ed.2
ČSN 33 2000-5-54 ed.3
ČSN 33 2000-7-701 ed.2
ČSN 33 2130 ed.3
ČSN 34 7402
ČSN EN 1838
ČSN EN 12464-1
ČSN ISO 3864-1

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

3PEN+N+PE, 230/400V, AC 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM

ZÁKLADNÍ OCHRANA:

- ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ

- PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE

DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2:

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE


- OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

- DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

- DOPLŇUJÍCÍM PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

0 1 2 3 4 5 m

PARCELNÍ ČÍSLO ST. 326; BUDOVA Č.P. 199/1, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ IVANČICE [655724]

DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice		 www.dea.cz	
PROJEKTANT:	MICHAL PRÝMA, ZDENĚK KREJČÍ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:	PAVEL PRÝMA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PETR MORAVEC		
INVESTOR:	MĚSTO IVANČICE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 196/6, 664 91 IVANČICE IČ 002 818 59		
MÍSTO STAVBY	TESAŘOVO NÁMĚSTÍ 199/1, 664 91 IVANČICE		
ČÁST	SO 03 - BESEDNÍ DŮM - HOTEL - D.1.4.2. SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	DATUM:	03/2018
NÁZEV STAVBY	REKONSTRUKCE BESEDNÍHO DOMU V IVANČICÍCH TESAŘOVO NÁMĚSTÍ 199/1, 664 91 IVANČICE	REVIZE:	
		MĚŘÍTKO:	1:100
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DSP, DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	17 212, 18007
NÁZEV VÝKRESU	SO 03 - PŘELOŽKY NA ZATEPLĚNÍ, OCHRANA PŘED BLESKEM	ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: 305