

JEDNO- A DVOULŮŽKOVÉ POKOJE
V KOUPELNĚ BUDE PROVEDENA KOMPLETNĚ NOVÁ ELEKTROINSTALACE V PŘEDSÍNĚ A POKOJI BUDOU STÁVAJÍCÍ STROPNÍ SVÍTLIDLA VYMĚNĚNY ZA NOVÉ (S01), S VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ
NOVÉ BUDOU V POKOJI INSTALOVÁNY NÁSTĚNNÉ LAMPIČKY (S02). LAMPIČKY BUDOU UMÍSTĚNY U POSTELI. PŘESNOU POZICI LAMPIČEK (POSTELI) NUTNO ZKOORDINOVAT PŘI REALIZACI.
ZÁSUVKOVÁ ELEKTROINSTALACE POKOJŮ NENÍ ZNAZORNĚNA – ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ. VŠECHNY VYPÍNAČE A ZÁSUVKY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ DESIGNOVÉ.
ZÁSUVKA PRO EL. TOPNÝ ŽEBŘÍK BUDE INSTALOVÁNA DO VÝŠKY DLE ŽEBŘÍKU.

M.Č.: 231 (CHODBA)
NOVÁ SVÍTLIDLA INSTALOVANÁ DO PODHLEDU 600x600. KAŽDÉ SVÍTLIDLO SPÍNANÉ SAMOSTATNÝM POHYBOVÝM SPÍNAČEM. STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKY 230V/400V BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ.

M.Č.: 246 (CHODBA)
NOVÁ SVÍTLIDLA INSTALOVANÁ DO PODHLEDU 600x600. KAŽDÉ SVÍTLIDLO SPÍNANÉ SAMOSTATNÝM POHYBOVÝM SPÍNAČEM. STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKY 230V/400V BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
201	SCHODISTOVÁ HALA
202	WC MUŽI - PŘEDSÍN
203	WC MUŽI - PŘEDSÍN
204	WC ŽENY
205	FOYER
206	SÁLNA
207	CHODBA
208	VEDELEJŠÍ SCHODIŠTĚ
209	JEVIŠTĚ
210	SPOLEČENSKÝ SÁL
211	HALL F SÁL
212	PROSTOR POD SCHODIŠTĚM
213	PŘEDSÍN - 1
214	KOUPELNA - 1
215	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 1
216	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 1
217	KOUPELNA - 2
218	PŘEDSÍN - 2
219	KOUPELNA - 3
220	PŘEDSÍN - 3
221	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 3
222	POKOJ PRO TÍP - 4
223	PŘEDSÍN ZTP - 4
224	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 5
225	PŘEDSÍN - 5
226	KOUPELNA - 5
227	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 5
228	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 6
229	KOUPELNA - 6
230	PŘEDSÍN - 6
231	CHODBA
232	PŘEDSÍN - 7
233	KOUPELNA - 7
234	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 7
235	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 8
236	KOUPELNA - 8
237	PŘEDSÍN - 8
238	KOUPELNA - 9
239	PŘEDSÍN - 9
240	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 9
241	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
242	KANCELÁŘ
243	ÚKLIDOVÁ KOKORBA
244	CHODBA
245	SKLAD
246	CHODBA
247	SKLAD
248	SKLAD
249	CHODBA

POUŽITÉ NORMY

ČSN 33 0165 ed.2
ČSN 33 2000-4-41 ed.2
ČSN 33 2000-4-473
ČSN 33 2000-5-51 ed.3
ČSN 33 2000-5-52 ed.2
ČSN 33 2000-5-54 ed.3
ČSN 33 2000-7-701 ed.2
ČSN 33 2130 ed.3
ČSN 34 7402
ČSN EN 1838
ČSN EN 12464-1
ČSN ISO 3864-1

LEGENDA ELEKTRO	
	ROZVÁDĚČ
	VYPÍNAČ, ŘÁZENÍ 1, POD OMÍTKU
	VYPÍNAČ, ŘÁZENÍ 5, POD OMÍTKU
	VYPÍNAČ, ŘÁZENÍ 6, POD OMÍTKU
	TLAČÍTKO, POD OMÍTKU
	SNÍMAČ POHYBU PRO SPÍNÁNÍ SVÍTLIDLA, INSTALOVANÝ NA STROP/PODHLED
	DVOJZÁSUVKA 230V, POD OMÍTKU
	VENTILÁTOR, VESTAVĚNÝ DOBĚH
	PŘÍSTROJE VE VÍCEPÁSOBNÉM RÁMEČKU
S01	SVÍTLIDLO LED, PŘÍSAZENÉ NA STROP/PODHLED, DLE "DESIGN MANUÁLU"
S02	SVÍTLIDLO LED, PŘÍSAZENÉ NA STĚNU, LAMPIČKA S OHEBNÝM KŘÍKEM, DLE "DESIGN MANUÁLU"
S03	SVÍTLIDLO LED, PŘÍSAZENÉ NA STĚNU NAD ZRCADLO, IP44, DLE "DESIGN MANUÁLU"
D	SVÍTLIDLO ZÁŘIVKOVÉ, 4x18W, VESTAVNÉ DO PODHLEDU 600x600, OPÁLOVÝ KRYT, IP54
DN	SVÍTLIDLO ZÁŘIVKOVÉ, 4x18W, VESTAVNÉ DO PODHLEDU 600x600, OPÁLOVÝ KRYT, IP54, VČETNĚ NOUZOVÉHO ZDROJE
N	SVÍTLIDLO NOUZOVÉ, S PIKTOGRAMEM, VESTAVĚNÁ BATERIE, MIN. DOBA SVÍCENÍ 1h
	LOKÁLNÍ TRASY VEDENÍ KABELŮ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

3PEN+N-PE, 230/400V, AC 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM

ZÁKLADNÍ OCHRANA:
- ZÁKLADNÍ ISOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠĚ
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2:
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM
- DOPLŇJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- DOPLŇJÍCÍM PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

0 500 1000 1500 2000 2500 mm

PARCELNÍ ČÍSLO ST. 326; BUDOVA Č.P. 199/1, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ IVANČICE [655724]

DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice		www.dea.cz	
PROJEKTANT:	MICHAL PRÝMA, ZDENĚK KREJČÍ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:	PAVEL PRÝMA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PETR MORAVEC		
INVESTOR:	MĚSTO IVANČICE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 196/6, 664 91 IVANČICE 002 818 59		
MÍSTO STAVBY:	TESÁŘOVO NÁMĚSTÍ 199/1, 664 91 IVANČICE	DATAUM:	03/2019
ČÁST:	SO 03 - BESEDNÍ DŮM - HOTEL - D.14.2. SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	REVIZE:	
NÁZEV STAVBY:	REKONSTRUKCE BESEDNÍHO DOMU V IVANČICÍCH TESÁŘOVO NÁMĚSTÍ 199/1, 664 91 IVANČICE	MĚŘITKO:	1:50
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DSP, DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	11.012.10001
		ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU:
			303