



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	PODHLLED	SV. VÝŠKA mm
NAVRŽENÉ MÍSTNOSTI					
01	CHODBA	9,88	PVC	SDK bezesparý - Po1	2650
02	VSTUPNÍ HALA A ŠATNA DĚTÍ	14,66	PVC	SDK bezesparý - Po1	2650
03	UMÝVÁRNA A WC DĚTÍ	13,83	keramická dlažba	SDK bezesparý - Po2	2650
04	HERNA A LOŽNICE DĚTÍ	114,54	PVC	SDK akustický - Po3	3000
05	SKLAD	8,95	PVC	SDK bezesparý - Po1	2650
06	VÝDEJNA JÍDEL	10,47	keramická dlažba	SDK bezesparý - Po2	2650
07	PROSTOR PRO TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ	0,90	PVC	SDK bezesparý - Po1	2650
08	CHODBA	3,33	PVC	SDK bezesparý - Po1	2650
09	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,87	keramická dlažba	SDK bezesparý - Po2	2650
10	WC PERSONÁLU	2,41	keramická dlažba	SDK bezesparý - Po2	2650
11	ŠATNA PERSONÁLU	6,46	PVC	SDK bezesparý - Po1	2650
STÁVAJÍCÍ MÍSTNOSTI					
18	VSTUPNÍ CHODBA	4,85	keramická dlažba	stáv. omítka, část Po1	2980
47	SKLAD	3,61	PVC	stáv. omítka	2960
48	SKLAD	2,74	PVC	stáv. omítka	2960
49	SKLAD	1,79	PVC	stáv. omítka	2960

LEGENDA VZT:

- HRANA VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ
- ZAKRYTÁ HRANA VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ
- OSA KRUHOVÉHO POTRUBÍ
- TALÍŘOVÝ VENTIL
- VÝŘIVÝ ANEMOSTAT
- VYÚSTKA DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
- POŽÁRNÍ Klapka
- REGULAČNÍ Klapka
- PŘÍVODNÍ MNOŽSTVÍ VZDUCHU
- ODVODNÍ MNOŽSTVÍ VZDUCHU
- SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
- PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE
- TEPELNÁ IZOLACE
- DVEŘNÍ MŘÍŽKA - DODÁVKA STAVBY
- CHLADIVOVÉ CU POTRUBÍ

POZNÁMKA VZT:

- ROZDÍLY ZJIŠTĚNÉ NA STAVBĚ OPROTI PD JE NUTNO V TECHNICKÝCH ŘEŠENÍCH ODSOULASIT S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ POTRUBÍ A TVAROVÉ KUSY VZDUCHOTECHNIKY PŘED VYROBENÍM PROVĚŘIT NA STAVBĚ
- DOKUMENTACE STUPNĚ REALIZAČNÍ PROJEKT NENAHRAŽUJE DODAVATELSKO-VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROJEKT KOORDINOVÁN S PROJEKTEM INTERIÉRU



0,000 = 232,200 (úroveň čisté podlahy v 1.NP stáv. objektu)

VEDOUČÍ PROJEKTU Ing. arch. K. Spáčil	ZODP. PROJEKTANT Ing. Josef Bahr, Ph.D.	PROJEKTANT Ing. Petr Najman	Ing. arch. Karel Spáčil ČKA 03 334 Podatel 346/2 624 00 Brno tel. 605 388 298 KARL SPÁČIL ARCHITEKT
INVESTOR Město Ivančice	MÍSTO STAVBY Ivančice, ul. Na Úvoze 1550/1	ČÁST PD: D.1.5 Vzduchotechnika a chlazení	
STAVBA PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE	ÚČEL MĚŘÍTKO 1:50	DATUM 1/2023, rev. 4/2023	JPD
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 1.NP	Č. VÝKRESU D.SO 03-1.5.2		