

Ing. Mgr. Pavel Dvořák

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Nábřeží 4

150 56 PRAHA 5

Váš dopis č. j.:

Číslo jednací: BV/3896/2018-Ben

Vyřizuje: Ing. Irena Benešová

Tel.: 545 532 247

Datum: 6. 8. 2018

### **Ivančice – Hrubšice, oprava dešťové kanalizace**

Vyjádření ke stavebnímu povolení

K vaší žádosti ze dne 1. 8. 2018 o povolení k opravě dešťové kanalizace vám jako provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu v zájmovém území sdělujeme následující:

**V zájmovém území se nachází stávající vodovodní řad v provozování VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Brno-venkov (dále jen VAS).**

**V uvedené lokalitě je plánovaná výstavba splašková kanalizace, která bude předána do provozování VAS.**

S ohledem na tuto skutečnost:

**Souhlasíme s opravou dešťové kanalizace, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:**

1. Požadujeme, aby byla výše uvedená stavba zkoordinována s výstavbou veřejné splaškové kanalizace.
2. Oznámit zahájení zemních prací 14 dní předem na VAS provozní středisko Ivančice tel. 546 435 427 současně s objednávkou na vytýčení dotčených sítí.
3. Dešťovou kanalizaci je třeba v souběhu s vodovodem a kanalizací umístit do takové vzdálenosti, aby nebránily snadnému provádění jejich oprav eventuálně rekonstrukcím. Min. vzdálenost dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ můžeme respektovat pouze při křížení eventuálně v mimořádně stísněných podmínkách.
4. Požadujeme, aby byla před zásypem provedena kontrola neporušenosti vodovodu, kanalizace (vodovodních a kanalizačních přípojek) ve všech místech dotčení s navrženou dešťovou kanalizací a kontrola uložení zástupcem VAS. VAS vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby. Kontrolu objednejte na VAS, provozní středisko Ivančice.

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**

Divize Brno-venkov

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

Bankovní spojení: 3201641/0100

sekretariát: +420 545 532 333, e-mail: sekretariat@vasbv.cz

**SÍDLO SPOLEČNOSTI:**

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)

5. Dojde-li k poškození vodovodu, kanalizace (vodovodních, kanalizačních přípojek) musí být neprodleně opraven odbornou firmou (dle požadavků VAS), na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
6. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
7. Další podmínky dle požadavků vedení provozního střediska.

Doba platnosti vyjádření je 2 roky.

S pozdravem



Ing. Eva Kejvalová  
vedoucí technického útvaru