

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A
VÝSTAVBA a.s.

Dvořák Pavel

Nábřeží 4/90

150 56 PRAHA 5 - SMÍCHOV

Váš dopis č. j.:

Číslo jednací: BV/3980/2018-Tra

Vyřizuje: Ing. Kateřina Tranová

Tel.: 545 532 395

Datum: 14. 8. 2018

k.ú. Řeznovice – oprava dešťové kanalizace

Vyjádření pro ohlášení stavby

K vaší žádosti ze dne 6. 8. 2018 o povolení k opravě dešťové kanalizace na shora uvedeném pozemku, vám jako provozovatel vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v zájmovém území sdělujeme následující:

V zájmovém území se nachází stávající vodovod v provozování VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Brno-venkov (dále jen VAS). Upozorňujeme, že v dané lokalitě je plánovaná výstavba splaškové kanalizace, která bude předána do provozování VAS.

S ohledem na tuto skutečnost:

Při realizaci výše uvedeného záměru dojde k dotčení vodovodu a splaškové kanalizace. Souhlasíme se stavbou, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Zahájení zemních prací bude vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na VAS provozní středisko Ivančice, sídlící na adrese B. M. Kuldy 20, 664 91 Ivančice, tel. 546 435 427. Současně s oznámením předložíte objednávku na vytyčení sítí v provozování VAS.
2. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození vodovodního či splaškového kanalizačního potrubí nebo omezení jejich provozuschopnosti. Ochranné pásmo vodovodního/kanalizačního potrubí je stanoveno 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. V tomto prostoru není také dovoleno vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny.
3. Nové uliční vpusti je třeba umístit do takové vzdálenosti, aby nebránila snadnému provádění oprav eventuálně rekonstrukci vodovodu či splaškové kanalizace. Při křížení je třeba respektovat umístění dle ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení"

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Brno-venkov
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Bankovní spojení: 3201641/0100
sekretariát: +420 545 532 333, e-mail: sekretariat@vasbv.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

4. Při rušení stávajících splaškových kanalizačních přípojek nesmí dojít k poškození inženýrských sítí v provozování VAS.
5. Požadujeme, aby byla provedena kontrola neporušenosti vodovodu a splaškové kanalizace zástupcem VAS, který vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby, příp. ke zprovoznění stavby. Kontrolu objednejte na VAS provozním středisku Ivančice.
6. Dojde-li k poškození vodovodu či splaškové kanalizace, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
7. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
8. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků VAS provozního střediska Ivančice.

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.

S pozdravem



Ing. Eva Kejvalová

vedoucí technického útvaru